

60-938 简易编程 (静态 IP)

- 一、 激活以太网接口模块和报警主机的通信
输入编程密码 4321
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮
 3. 输入 89
 4. 按确认
- 二、 设置向网络中心接收机发送报告
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮
 3. 输入 90 听到语言提示后
 4. 输入 1
 5. 按确认
- 三、 设置账户号码
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮
 3. 输入 07 听到语言提示后
 4. 输入“数字账号”如果需要输入字母请参阅主机说明书选项 7 的详细说明。
 5. 按确认
- 四、 设置静态模块 IP 地址
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮
 3. 按测试按钮
 4. 多次按选项#按钮，听到主机播报“远程选项 7”
 5. 输入 IP 地址，比如“192.168.1.103”则直接输入“192168001103”
 6. 按确认
- 五、 设置静态路由器 IP 地址
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮
 3. 按测试按钮
 4. 多次按选项#按钮，听到主机播报“远程选项 8”
 5. 输入 IP 地址，比如“192.168.1.1”则直接输入“192168001001”
 6. 按确认
- 六、 设置静态子网掩码
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮
 3. 按测试按钮
 4. 多次按选项#按钮，听到主机播报“远程选项 9”
 5. 输入 IP 地址，比如“255.255.255.0”则直接输入“255255255000”
 6. 按确认
- 七、 设置接收机 1 的 IP 地址
 1. 按添加按钮
 2. 按选项#按钮

3. 按测试按钮
4. 多次按选项#按钮，听到主机播报“远程选项 27”
5. 输入 IP 地址，比如“192.168.1.101”则直接输入“192168001101”
6. 按确认

八、 设置接收机 1 的通信格式

1. 按添加按钮
2. 按选项#按钮
3. 按测试按钮
4. 多次按选项#按钮，听到主机播报“远程选项 31”
5. 输入 1
6. 按确认

1 号接收机设置：

- 用串口转 USB 线把电脑自带的串口短接
- 安装 SAJ2006 软件
- 安装 OH2000 软件
- 在 SAJ2006 软件中新建用户，并设置通讯格式为 Ademco Contact ID，端口为 COM4
- 在 OH2000 软件中打开 COM1 端口。